

Уразаев Н.З.
АИ 20.10.22



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ

типа изделия

№ 13-11.1-6.19-1536

Наименование Датчик давления Sekee Bar

Организация-изготовитель ООО ТД "Технодар"

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-2150 от 30 сентября 2022 г. «Датчики давления Sekee Bar. Технические условия ТУ 26.51.52-003-81895823-2022»

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

предназначены для непрерывного преобразования давления газообразных и жидких сред в унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока, напряжения и/или в цифровой

Настоящее Свидетельство действительно с

14.10.2022

до

14.10.2028

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Директор Северо-Западного филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала



(подпись)

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)

14.10.2022

(дата выдачи)



13.22.006.162285

Технические показатели

Диапазон измерений давления, МПа — от 0,004 до 60;

Род тока — постоянный;

Степень защиты — IP65;

Номинальное напряжение, В — от 12 до 36;

Потребляемый ток, мА, не более — 26;

Потребляемая мощность, Вт, — 1,0;

Габаритные размеры, длина / диаметр не более, мм — 200 / 60.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.